

Nr.º 1193

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

- Manutenção Preventiva Manutenção Correctiva Assistência Técnica
 Trabalho Orçamentado Fornecimento

Cliente: CONDOMÍNIO VENEZA DAS FLORES

Morada: VIA EXPRESS VIANIA

Instalação

Descrição do Pedido de Assistência Técnica (Anotar, marca equipamento, modelo e nr. de série):

REPARAÇÃO DA CENTRAL TERMO PRESSÃO 3XCR15-05

Relatório Técnico

Substituiu-se os dois (2) kits de empacamentos em KIT DE REPARAÇÃO AS TRÊS VALVULAS CHECKBACK E APLICOU-SE UMA VALVULA DE RETENÇÃO APÓS REPARAÇÃO TESTE OK!

Material Aplicado

Designação	Quantidade	Unidade
KIT DE EMPACAMENTO / CR15	02	
KIT DE REPARAÇÃO / CR15-05	01	
VALV DE RETENÇÃO 2 1/2"	03	
VALV DE RETENÇÃO DE 3"	01	
BOIA DE PRESSÃO 2 1/2 x 2"	03	
CABEÇALHO DE PLV DE 3"	02	
" " " DE 2"	06	
LOUTIL STT	01	
LANTERNA	01	

Controlo Horário

Nome do Técnico	Categoria	Hora de entrada/Hora Saída	Data
JELIX MORAES	tec. temporário	/	
ALEXANDRE VIANE	"	/	
		/	
		/	

Observações

AJUSTOU-SE A BOIA ELÉCTRICA NA PRESENÇA DO CLIENTE E APÓS A PRELIMINAR FEZ-SE O TESTE COM A CENTRAL teste OK!

Fecho de Assistência Por

Em: 05/09/2019

Jelix Moraes Graciano António

Técnico Responsável

Em: 05/09/2019

Carimbo Cliente

Espaço reservado para Observações/Reclamação do Cliente